

Лискинский участок Лискинского отделения ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Воронежская область, г. Лиски, ул. Ст. Разина, д.13, т.8(47391)-4-67-55; 7-88-35

ПРОТОКОЛ

записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета
почасовых активных и реактивных нагрузок

за "21" июня 2017г.

дог. №2 ЗАО "Лискиномонтажконструкция"

397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, д.1, т. 8-(47391)-3-21-47; 3-48-75

Часы	Источник электроснабжения Т-1			Источник электроснабжения Т-2			Суммарная активная нагрузка
	Аварийная бронь			Аварийная бронь			
	Технологическая бронь			Технологическая бронь			
	Расчетный коэффициент- 36000			Расчетный коэффициент- 36000			
	Номер счетчика			Номер счетчика			
	показания счетчика	разность показаний	расход (кВт*час)	показания счетчика	разность показаний	расход (кВт*час)	суммарный расход(кВтч
0	3945,6706			3847,3376			
1-00	3945,7418	0,0712	2563,2	3847,3911	0,0535	1926	4489,2
2-00	3945,8138	0,072	2592,0	3847,4453	0,0542	1951,2	4543,2
3-00	3945,8585	0,0447	1609,2	3847,4934	0,0481	1731,6	3340,8
4-00	3945,8994	0,0409	1472,4	3847,5418	0,0484	1742,4	3214,8
5-00	3945,9446	0,0452	1627,2	3847,5888	0,0470	1692	3319,2
6-00	3945,9818	0,0372	1339,2	3847,6369	0,0481	1731,6	3070,8
7-00	3946,0336	0,0518	1864,8	3847,6999	0,0630	2268	4132,8
8-00	3946,0980	0,0644	2318,4	3847,7649	0,0650	2340	4658,4
9-00	3946,1822	0,0842	3031,2	3847,8359	0,071	2556	5587,2
10-00	3946,2688	0,0866	3117,6	3847,9105	0,0746	2685,6	5803,2
11-00	3946,3555	0,0867	3121,2	3847,9848	0,0743	2674,8	5796
12-00	3946,4350	0,0795	2862	3848,0505	0,0657	2365,2	5227,2
13-00	3946,5056	0,0706	2541,6	3848,1109	0,0604	2174,4	4716
14-00	3946,5985	0,0929	3344,4	3848,1918	0,0809	2912,4	6256,8
15-00	3946,6856	0,0871	3135,6	3848,2668	0,075	2700	5835,6
16-00	3946,7685	0,0829	2984,4	3848,3406	0,0738	2656,8	5641,2
17-00	3946,8443	0,0758	2728,8	3848,4083	0,0677	2437,2	5166
18-00	3946,9211	0,0768	2764,8	3848,4789	0,0706	2541,6	5306,4
19-00	3946,9885	0,0674	2426,4	3848,5482	0,0693	2494,8	4921,2
20-00	3947,0563	0,0678	2440,8	3848,6125	0,0643	2314,8	4755,6
21-00	3947,1332	0,0769	2768,4	3848,6735	0,061	2196	4964,4
22-00	3947,2134	0,0802	2887,2	3848,7367	0,0632	2275,2	5162,4
23-00	3947,2835	0,0701	2523,6	3848,7973	0,0606	2181,6	4705,2
24-00	3947,3510	0,0675	2430	3848,857	0,0597	2149,2	4579,2
Сумма за сутки			60494,4			54698,4	115192,8

Кзгу
Кзгв
Кз
Руководитель
М.П. Н.В. Белоконев

Исполнитель В.Д. Снопов

Лискинский участок Лискинского отделения ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Воронежская область, г. Лиски, ул. Ст. Разина, д.13, т.8(47391)-4-67-55; 7-88-35

ПРОТОКОЛ

записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета
почасовых активных и реактивных нагрузок

за "21" июня 2017г.

дог. №2 ЗАО "Лискиномонтажконструкция"

397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, д.1, т. 8-(47391)-3-21-47; 3-48-75

Часы	Источник электроснабжения Т-1			Источник электроснабжения Т-2			Суммарная реактивная нагрузка
	Аварийная бронь			Аварийная бронь			
	Технологическая бронь			Технологическая бронь			
	Расчетный коэффициент- 36000			Расчетный коэффициент- 36000			
	Номер счетчика			Номер счетчика			
	показания счетчика	разность показаний	расход (кВт*час)	показания счетчика	разность показаний	расход (кВт*час)	суммарный расход(кВАрч
0	2788,2125			2692,2044			
1-00	2788,2574	0,0449	1616,4	2692,254	0,0496	1785,6	3402
2-00	2788,2999	0,0425	1530,0	2692,3058	0,0518	1864,8	3394,8
3-00	2788,3339	0,034	1224	2692,354	0,0482	1735,2	2959,2
4-00	2788,3664	0,0325	1170	2692,4028	0,0488	1756,8	2926,8
5-00	2788,4004	0,034	1224	2692,4488	0,046	1656,0	2880
6-00	2788,4302	0,0298	1072,8	2692,4948	0,046	1656,0	2728,8
7-00	2788,4666	0,0364	1310,4	2692,5476	0,0528	1900,8	3211,2
8-00	2788,5109	0,0443	1594,8	2692,5985	0,0509	1832,4	3427,2
9-00	2788,5804	0,0695	2502	2692,6536	0,0551	1983,6	4485,6
10-00	2788,6553	0,0749	2696,4	2692,7155	0,0619	2228,4	4924,8
11-00	2788,722	0,0667	2401,2	2692,7779	0,0624	2246,4	4647,6
12-00	2788,7797	0,0577	2077,2	2692,8331	0,0552	1987,2	4064,4
13-00	2788,8265	0,0468	1684,8	2692,8821	0,049	1764,0	3448,8
14-00	2788,902	0,0755	2718	2692,944	0,0619	2228,4	4946,4
15-00	2788,9714	0,0694	2498,4	2693,0036	0,0596	2145,6	4644
16-00	2789,0365	0,0651	2343,6	2693,0651	0,0615	2214,0	4557,6
17-00	2789,0945	0,058	2088	2693,1246	0,0595	2142,0	4230
18-00	2789,1528	0,0583	2098,8	2693,1824	0,0578	2080,8	4179,6
19-00	2789,2074	0,0546	1965,6	2693,2393	0,0569	2048,4	4014
20-00	2789,2573	0,0499	1796,4	2693,2917	0,0524	1886,4	3682,8
21-00	2789,3135	0,0562	2023,2	2693,343	0,0513	1846,8	3870
22-00	2789,3736	0,0601	2163,6	2693,3976	0,0546	1965,6	4129,2
23-00	2789,4307	0,0571	2055,6	2693,4506	0,053	1908	3963,6
24-00	2789,4853	0,0546	1965,6	2693,5033	0,0527	1897,2	3862,8
Сумма за сутки			45820,8			46760,4	92581,2

Кзгу
Кзгв
Кз

Руководитель

М.П.

Н.В. Белоконов

Исполнитель

В.Д. Снопов

Лискинский участок Лискинского отделения ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Воронежская область, г. Лиски, ул. Ст. Разина, д.13, т.8(47391)-4-67-55; 7-88-35

ПРОТОКОЛ

записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета
почасовых активных и реактивных нагрузок

за "21" июня 2017г.

дог. №2 ЗАО "Лискиномонтажконструкция"

397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, д.1, т. 8-(47391)-3-21-47; 3-48-75

Часы	Источник электроснабжения ТСН-1			Источник электроснабжения ТСН-2			Суммарная активная нагрузка
	Аварийная бронь			Аварийная бронь			
	Технологическая бронь			Технологическая бронь			
	Расчетный коэффициент- 20			Расчетный коэффициент- 20			
	Номер счетчика			Номер счетчика			
	показания счетчика	разность показаний	расход (кВт*час)	показания счетчика	разность показаний	расход (кВт*час)	суммарный расход(кВтч)
0	11621,8444			11888,1668			
1-00	11621,8444	0	0	11888,2616	0,0948	1,896	1,896
2-00	11621,8444	0	0	11888,3548	0,0932	1,864	1,864
3-00	11621,8448	0,0004	0,008	11888,4544	0,0996	1,992	2
4-00	11621,8456	0,0008	0,016	11888,5500	0,0956	1,912	1,928
5-00	11621,8464	0,0008	0,016	11888,5888	0,0388	0,776	0,792
6-00	11621,8472	0,0008	0,016	11888,6156	0,0268	0,536	0,552
7-00	11621,848	0,0008	0,016	11888,6368	0,0212	0,424	0,44
8-00	11621,8488	0,0008	0,016	11888,6676	0,0308	0,616	0,632
9-00	11621,8496	0,0008	0,016	11888,6952	0,0276	0,552	0,568
10-00	11621,8504	0,0008	0,016	11888,7236	0,0284	0,568	0,584
11-00	11621,8512	0,0008	0,016	11888,7492	0,0256	0,512	0,528
12-00	11621,852	0,0008	0,016	11888,7756	0,0264	0,528	0,544
13-00	11621,8528	0,0008	0,016	11888,8060	0,0304	0,608	0,624
14-00	11621,8536	0,0008	0,016	11888,8296	0,0236	0,472	0,488
15-00	11621,8544	0,0008	0,016	11888,8556	0,026	0,52	0,536
16-00	11621,8552	0,0008	0,016	11888,8812	0,0256	0,512	0,528
17-00	11621,856	0,0008	0,016	11888,9080	0,0268	0,536	0,552
18-00	11621,8568	0,0008	0,016	11888,9356	0,0276	0,552	0,568
19-00	11621,8576	0,0008	0,016	11888,9652	0,0296	0,592	0,608
20-00	11621,8584	0,0008	0,016	11888,9912	0,026	0,52	0,536
21-00	11621,8592	0,0008	0,016	11889,0152	0,024	0,48	0,496
22-00	11621,8596	0,0004	0,008	11889,0416	0,0264	0,528	0,536
23-00	11621,8596	0	0	11889,1160	0,0744	1,488	1,488
24-00	11621,8596	0	0	11889,2100	0,094	1,88	1,88
Сумма за сутки			0,304			20,864	21,168

Кзгу
Кзгв
Кз



Руководитель
М.П.

Н.В. Белоконов

Исполнитель

В.Д. Снопов

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПО ЧАСОВЫМ ИНТЕРВАЛАМ

активная энергия 21.06.2017г.

Наименование потребителя	Интервал	Электроэнергия, кВт*час		
		яч. №10	яч. №23	Итого
ООО "ЛИСКо Бройлер"	00:00-01:00	1023,36	1 205,28	2228,64
	01:00-02:00	1008,96	942,72	1951,68
	02:00-03:00	767,04	756,00	1523,04
	03:00-04:00	784,8	639,36	1424,16
	04:00-05:00	719,52	644,64	1364,16
	05:00-06:00	817,44	624,96	1442,4
	06:00-07:00	1167,36	1 227,84	2395,2
	07:00-08:00	1232,16	1 415,04	2647,2
	08:00-09:00	1081,92	1 497,60	2579,52
	09:00-10:00	1111,2	1 490,40	2601,6
	10:00-11:00	1108,32	1 540,32	2648,64
	11:00-12:00	1134,72	1 449,12	2583,84
	12:00-13:00	1100,64	1 400,64	2501,28
	13:00-14:00	1263,84	1 496,64	2760,48
	14:00-15:00	1249,44	1 450,08	2699,52
	15:00-16:00	1320,96	1 437,60	2758,56
	16:00-17:00	1254,24	1 404,00	2658,24
	17:00-18:00	1336,32	1 424,16	2760,48
	18:00-19:00	1277,76	1 404,00	2681,76
	19:00-20:00	1321,44	1 451,52	2772,96
	20:00-21:00	1213,44	1 530,72	2744,16
	21:00-22:00	1183,2	1 462,08	2645,28
	22:00-23:00	1108,32	1 320,00	2428,32
	23:00-00:00	1144,32	1 385,28	2529,6
ВСЕГО:		26730,72	30 600,00	57 330,72

Главный энергетик



В.Д. Снопов