

ОТЧЕТ по фактическим объемам АЧР-ЧАПВ ЗАО «Дискимонтажконструкция» 21 декабря 2016 года
(наименование организации)

ВИД АЧР Наименование	АЧР-1				АЧР-2 совмещ.				АЧР-2 несовмещ.				ЧАПВ													
	Гц	сек	4-00	09-00	Гц	сек	4-00	09-00	18-00	Гц	сек	4-00	09-00	18-00	Гц	сек	4-00	09-00	18-00							
ЗМЗ	КЛ-6-1				48,7	0,3	0,281	0,326	0,261						48,7	0,3	0,281	0,326	0,261							
	КЛ-6-2				48,7	0,3	0	0	0						48,7	0,3	0	0	0							
	КЛ-6-3				48,7	0,3	0	0	0						48,7	0,3	0	0	0							
	КЛ-6-4				48,7	0,3	0,28	0,312	0,35						48,7	0,3	0,28	0,312	0,35							
	КЛ-6-5				48,7	0,3	0	0	0						48,7	0,3	0	0	0							
	КЛ-6-6				48,7	0,3	0,431	0,526	0,547						48,7	0,3	0,431	0,526	0,547							
КЛ-6-14				48,7	0,3	0,029	0,103	0,108						48,7	0,3	0,029	0,103	0,108								
КЛ-6-15				48,7	0,3	0,273	0,221	0,222						48,7	0,3	0,273	0,221	0,222								
КЛ-6-19				48,7	0,3	0,001	0,001	0,001						48,7	0,3	0,001	0,001	0,001								
КЛ-6-20				48,7	0,3	0	0,32	0,361						48,7	0,3	0	0,32	0,361								
КЛ-6-21				48,7	0,3	0,173	0,12	0,198						48,7	0,3	0,173	0,12	0,198								
КЛ-6-22				48,7	0,3	0,161	0,247	0,255						48,7	0,3	0,161	0,247	0,255								
Сумма АЧР-ЧАПВ		МВт			48,7	0,3	1,629	2,073	2,303						48,7	0,3	1,629	2,073	2,303							
Потребление		МВт					3,8905	5,2183	5,5624								3,8905	5,2183	5,5624							
S=																										

% от потребления

Главный энергетик



(Handwritten signature)
(подпись)

СНОПОВ В.Д.
(расшифровка подписи)