

Приложение №4
 К Распоряжению № _____ от « 21 » 12 2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БСК

№ п/п	Наименование ПС, на которой установлены БСК	Точка присоединения	Установленная мощность, МВАр	Фактическая мощность, МВАр	Используемая мощность, МВАр		
					4-00	09-00	18-00
1.	РУ-6кВ – КЩС-22	Яч.№13; Яч.№24	0,45+0,45	0,45+0,3	0,75	0,75	0,75
2.	ТП-котельная	Яч.№3 РУ-6кВ ТПК	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
3.	ГРЩ- пристройка КЩС-112	Яч.№13 РУ-6кВ	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
4.	ГРЩ склада	Яч.№13 РУ-6кВ	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
5.	ТП-44	Яч.№13 РУ-6кВ	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25
6.	ТП-2 (цех№3)	Яч. №6; Яч. №21	0,3192	0,3192	0,3192	0,3192	0,3192
7.	ТП-11 (новая)	Яч. №4	0,3375	0,3375	0,3375	0,3375	0,3375
8.	ГРЩ участка нанесения покрытий	Яч.№22; Яч. №2	0,2	0,2	0	0	0
Итого:			3,1927	3,0427	2,1927	2,1927	2,1927

Замеры произвел с 00-00 часов по 12-00 часов

инженер-энергетик _____
 (должность)

_____ (подпись)

Черных Е.Б.
 (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов по 24-00 часов

инженер-энергетик _____
 (должность)

_____ (подпись)

Черных Е.Б.
 (расшифровка подписи)

Главный энергетик



_____ (подпись)

Снопов В.Д.
 (расшифровка подписи)