Приложение №1
К Распоряжению о замерах нагрузок 21.12. 2016г

Суточная ведомость
нагрузок 21.12.2016г. с указанием наименования потребителей

на ПС «ЗМЗ и МК»
(наименование ПС)

ЗАО «Лискимонтажконструкция»
(наименование организации)

Присоединение			Наименование Потребителя	Время,ч																						
				00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ВЛ-110кВ		А																								
		МВт																								
		МВАр																								
ВЛ-35кВ		А																								
		МВт																								
		МВАр																								
Т-1	110 кВ	А																								
		мВт																								
		МВАр																								
	В-35 Т-1	А																								
		МВт																								
		МВАр																								
	В-6-1	А	ЗАО «ЛМК»	220	250	280	270	240	230	250	240	220	320	310	300	220	310	290	310	360	280	270	280	250	270	290	300
		МВт		2,394	2,1852	1,9152	1,7748	1,8684	1,7604	1,7604	2.1708	2,4732	2,6388	3,114	3,0636	2,952	2,5452	3,042	2,8188	3,150	3,0744	2,9124	2,9412	2,6 64	2,8764	2,826	2,8692
		МВАр		1,53	1,3068	1,0548	1,0332	1,0548	0,9324	0,9756	1,3068	1,3356	1,7892	2,0592	1,9656	1,854	1,4544	1,9512	1,8972	2,016	2,0088	1,9764	2,124	1,8612	1,8864	1,9008	1,998
Т-2	В-6-3	А	ЗАО «ЛМК»	230	240	250	250	270	270	280	290	200	230	240	250	190	200	220	260	270	180	170	220	180	200	170	200
		МВт		2,4372	2,3148	1,9152	1,9836	2,0088	1,9836	1,962	2,34	2,664	2,5668	2,9628	2,9664	2,6748	2,4696	2,7828	3,06	2,9844	2,8152	2,6352	2,451,6	2,1708	2,3328	2,5128	2,4048
		МВАр		2,0196	1,9224	1,584	1,5696	1,5552	1,5552	1,7388	1,8432	1,7748	1,8828	2,0052	2,196	2,1924	1,9512	2,1852	2,4732	2,3796	2,142	1,872	1,908	1,6272	1,9152	1,8612	1,9692
РПН				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ПБВ																										
T^0C																										

Uсш, кВ	110	I																									
		II																									
	35	I																									
		2																									
	6	I	I секция Т-1	6,2	6,2	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
		2	II секция Т-2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
1 секция 6кВ	6	A																									
		МВт																									
		МВАр																									
	7	A																									
		МВт																									
		МВАр																									
	ТСН-1	A																									
		кВ																									

Замеры произвел с 00-00 часов по 12-00 часов инженер-энергетик (должность) _____ (подпись) Черных Е.Б. (расшифровка подписи)

Замеры произвел с 12-00 часов по 24-00 часов инженер-энергетик (должность) _____ (подпись) Черных Е.Б. (расшифровка подписи)

Главный энергетик _____ (подпись) Снопов В.Д. (расшифровка подписи)

ЗАО "Лискимонтажконструкция" СТО