

**Ведомость почасовых нагрузок
за день контрольного замера 21.12.2016г.**

Предприятие ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Подстанция ЗМЗ

Трансформатор _____

часы	Ввод №1 Т-1					Ввод №2 Т-2				
	U, кВ	Положение РПН	I, А	P, МВт	Q, МВАр	U, кВ	Положение РПН	I, А	P, МВт	Q, МВАр
0	6,2	5	220	2,394	1,53	6,2	5	230	2,4372	2,0196
1	6,2	5	250	2,1852	1,3068	6,2	5	240	2,3148	1,9224
2	6,2	5	280	1,9152	1,0548	6,2	5	250	1,9152	1,584
3	6,1	5	270	1,7748	1,0332	6,2	5	250	1,9836	1,5696
4	6,2	5	240	1,8684	1,0548	6,1	5	270	2,0088	1,5552
5	6,1	5	230	1,7604	0,9324	6,1	5	270	1,9836	1,5552
6	6,1	5	250	1,7604	0,9756	6,1	5	280	1,962	1,7388
7	6,1	5	240	2,1708	1,3068	6,1	5	290	2,34	1,8432
8	6,1	5	220	2,4732	1,3356	6,1	5	200	2,664	1,7748
9	6,1	5	320	2,6388	1,7892	6,1	5	230	2,5668	1,8828
10	6,1	5	310	3,114	2,0592	6,0	5	240	2,9628	2,0052
11	6,1	5	300	3,0636	1,9656	6,1	5	250	2,9664	2,196
12	6,2	5	220	2,952	1,854	6,0	5	190	2,6748	2,1924
13	6,2	5	310	2,5452	1,4544	6,0	5	200	2,4696	1,9512
14	6,2	5	290	3,042	1,9512	6,0	5	220	2,7828	2,1852
15	6,2	5	310	2,8188	1,8972	6,0	5	260	3,06	2,4732
16	6,2	5	360	3,150	2,016	6,0	5	270	2,9844	2,3796
17	6,2	5	280	3,0744	2,0088	6,1	5	180	2,8152	2,142
18	6,2	5	270	2,9124	1,9764	6,1	5	170	2,6352	1,872
19	6,2	5	280	2,9412	2,124	6,1	5	220	2,4516	1,908
20	6,2	5	250	2,664	1,8612	6,1	5	180	2,1708	1,6272
21	6,2	5	270	2,8764	1,8864	6,1	5	200	2,3328	1,9152
22	6,2	5	290	2,826	1,9008	6,1	5	170	2,5128	1,8612
23	6,2	5	300	2,8692	1,998	6,1	5	200	2,4048	1,9692

Подпись: гл. энергетик _____

 Снопов В.Д.

Дата: 21.12.2016г.

Форма заполняется на
каждый трансформатор

Телефон: (47391) 3-52-73; 3-52-50

Представить до 26.12.2016г.